

INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK

SM 2



A kapcsolók felhasználhatók különféle villamos hálózatok teljesítmény- és szakaszkapcsolóinak vezérlése, valamint kapcsolási állapotuknak világító kapcsolási vázlatokban történő ellenőrzésére és jelzésére, ahol a vezérlő tábla világító kapcsoló-jelképekből van kialakítva.

BM 2



Alkalmas villamos berendezések világító sémájú kapcsolási képében lévő megszakítók, szakaszolók működésének jelzésére, ill. ellenőrzésére.

ESÜ



Légszigetelésű mágneskapcsolók nehézüzemi alkalmazásra. Használhatók motorok szélsőséges környezeti hőmérsékleten, erősen szennyezett légkörben és szakaszos üzemű megbízható ki-be kapcsolására, csillagdelta, ill. forgásirányváltó kapcsolóként, csúszógyűrűs motorok forgórészköri ellenállásainak kapcsolására, kondenzátorok kapcsolására, valamint féklazítók működtetésére.

RA70



Zavarok, feszültség kimaradások valamint üzemállapotok jelzésére szolgálnak. Az információ tárolása a kézi működtetésű nyugtázásig és a zavar elhárításáig történik.

RELOG



Egyen- vagy váltakozó áramú működtetésű, 4 ill. 8 váltóérintkezővel rendelkező relé működtető és vezérlő áramkörökben történő alkalmazásokra.